

Product Name: **LED PL Tube series - 9W**
 Product Model: **LED9W4PH/827DR-G6 , LED9W4PH/830DR-G6**
LED9W4PH/835DR-G6 , LED9W4PH/840DR-G6

Input Voltage: Determined by fluorescent ballast

1. Product Features:

- UL Certified
- Plug-N-Play Replacement


Compatible with electronic instant start, programmed start and rapid start ballasts, please visit Eiko.com to see complete compatibility information.

2. Safety Precautions:


Please completely comply with these instructions and notes to ensure that the product is operated in a safe condition.

- 1) WARNING: Risk of shock. Disconnect power before installation.
- 2) LED PL lamp for use only with products described and installed in accordance with product specifications. LED PL lamp to be operated with fluorescent electronic ballast.
- 3) WARNING: RISK OF FIRE. USE ONLY IN PLACE OF FLUORESCENT LAMPS SPECIFIED ON LABEL. RISK OF ELECTRIC SHOCK. SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS.
- 4) DO NOT INSTALL THIS LAMP IN A PRE-HEAT LUMINAIRE.

Retrofit luminaire with 1 lamp



Retrofit luminaire with 2 lamp




3. Installation Instructions:


- 1) Turn power OFF.



- 2) Remove lens or diffuser (if applicable).
- 3) Remove existing fluorescent lamps from the luminaire.




- 4) Bring LED lamp to luminaire and insert lamp pins into luminaire lamp holders.



- 5) Rotate LED lamp until lamp locks in place. Ensure that the LED lamp front points away from the back of the luminaire.

Note: Install one LED PL replacement lamp for each fluorescent lamp removed.



- 6) Place lens or diffuser back in place (if applicable).
- 7) Switch power ON.





Operation Instructions

LED PL Tube series - Direct Replacement

CAUTION RISK OF FIRE - IF THE LAMP OR LUMINAIRE EXHIBITS UNDESIRABLE OPERATION (BUZZING, FLICKERING, ETC.), IMMEDIATELY TURN OFF POWER, REMOVE LAMP FROM LUMINAIRE AND CONTACT MANUFACTURER.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Install this kit only in luminaires that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings and where the input rating of the retrofit kit does not exceed the input rating of the luminaire.

WARNING - Risk of fire or electric shock. LED Retrofit Kit installation requires knowledge of luminaires electrical systems. If not, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.

WARNING - To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

THIS RETROFIT KIT IS ACCEPTED AS A COMPONENT OF A LUMINAIRE WHERE THE SUITABILITY OF THE COMBINATION SHALL BE DETERMINED BY AUTHORITIES HAVING JURISDICTION.

THIS LAMP ONLY OPERATES ON ELECTRONIC BALLASTS. IF LAMP DOES NOT LIGHT WHEN THE LUMINAIRE IS ENERGIZED, REMOVE LAMP FROM LUMINAIRE AND CONTACT LAMP MANUFACTURER OR QUALIFIED ELECTRICIAN.

Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation. Installers should not disconnect existing wires from lampholder terminals to make new connections at lampholder terminals. Instead installers should cut existing lampholder leads away from the lampholder and make new electrical connections to lampholder lead wires by employing applicable connectors.

4. Safety Information:

- (1) Check the lamp before installation, if there is any damage caused during transportation, do not install.
- (2) Maintenance should be carried out by technical personnel only.
- (3) Do not stare at the light source with bare eyes for a long time, or beam to others' eyes.
- (4) Do not place any objects on the lamp.
- (5) Keep the lamp away from flame or high temperature objects.
- (6) Only for indoor use.
- (7) Only replace with same type of LED lamp! Risk of electrical shock!

This product may cause interference to radio equipment and should not be installed near maritime safety communications equipment or other critical navigation or communication equipment operating between 0.45-30MHz.

5. Maintenance Notes:

- (1) Disconnect lamp from power supply before any maintenance.
- (2) Clean luminaire with dry cloth.
- (3) Do not clean the lamp with corrosive chemicals.
- (4) NOT FOR EMERGENCY LIGHTING.

The units covered by this report were intended to retrofit surface mount, Type IC or non-IC recessed mount Listed fluorescent luminaires that use maximum two lamps, the minimum lamp compartment dimensions are tabulated below.

LAMP MODEL	MINIMUM LAMP COMPARTMENT DIMENSIONS [Diameter x Height] [mm]
LED9W4PH/827DR-G6	185x125
LED9W4PH/830DR-G6	
LED9W4PH/835DR-G6	
LED9W4PH/840DR-G6	

TESTED WITH THE BELOW BALLAST.SEE INSTRUCTIONS OR WEBSITE FOR MORE INFORMATION ON BALLAST COMPATIBILITY.

LAMP MODEL	HALCO	SUNPARK
LED9W4PH/827DR-G6	EP2CF26PS/MV/DC/K	U-226PS-W
LED9W4PH/830DR-G6		
LED9W4PH/835DR-G6		
LED9W4PH/840DR-G6		

watch > like > follow



selection. solutions. simplicity. eiko.com

23220 W. 84th St, Shawnee, KS 66227 · (P) 1.800.852.2217 (F) 1.800.492.8975

Canada: 81 King St, Barrie, ON L4N 6B5 · (P) 1.888.410.8151 (F) 1.888.705.1335

Nom du Produit: **LED PL série Tube - 9W**

Modèle du Produit: **LED9W4PH/827DR-G6 , LED9W4PH/830DR-G6**

LED9W4PH/835DR-G6 , LED9W4PH/840DR-G6

Tension: Déterminée par la ballaste fluorescente

1. Caractéristiques:

Certifié UL

Remplacement de type Plug-n-Play


Compatible avec démarrage instantané électronique, démarrage programmé et ballasts à allumage rapide, s'il vous plaît visitez Eiko.com pour voir les informations de compatibilité complète.

2. Mesures de sécurité:


S'il vous plaît respectez des instructions et notes pour assurer que le produit fonctionne de manière sûre.

- 1) AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique. Débranchez l'alimentation avant l'installation.
- 2) Lampe PL LED a utiliser uniquement des produits décrits et installés conformément aux spécifications du produit. Lampe PL LED doit fonctionner avec ballasts électronique fluorescents.
- 3) AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE, UTILISER UNIQUEMENT POUR REMPLACER LAMPES FLUORESCENTES SPECIFIÉES DANS L'ÉTIQUETTE. RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ADAPTÉ POUR DES ENDROITS HUMIDES.
- 4) NE PAS INSTALLER PAS CE LAMPE DANS UN LUMINAIRE PRE-HEAT.

Retrofit luminaire with 1 lamp




Retrofit luminaire with 2 lamp




3. Instructions d'installation


- 1) Coupez l'alimentation électrique.



- 2) Retirez les lentilles ou un diffuseur (le cas échéant)
- 3) Retirez la lampe fluorescente du luminaire.




- 4) Connectez la lampe LED sur le luminaire et insérez les broches dans la douille du luminaire.



- 5) Tournez la lampe LED jusqu'à ce que les serrures de la lampe en place. Assurez-vous que la lampe LED pointes avant de l'arrière du luminaire.

Remarque: Installez une lampe de remplacement LED PL pour chaque lampe fluorescente enlevé.



- 6) Placez la lentille ou un diffuseur en place (le cas échéant)
- 7) Rétablir l'alimentation électrique.



ATTENTION RISQUE DE FEU - SI LA LAMPE OU LE LUMINAIRE MONTRE DES SIGNES D'OPERATION INDESIRABLE (BRUIT, VIBRATION, CLIGNOTEMENT, ETC.), ALORS COUPER IMMÉDIATEMENT LE COURANT ET ENLÈVER LA LAMPE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ENTRER EN CONTACT AVEC LE FABRICANT.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Installez ce the kit dans des luminaires qui ont les caractéristiques de construction et les dimensions indiquées dans les photographies et / ou dessins et la cote de l'entrée du kit ne dépasse pas la capacité d'entrée du luminaire.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Installation du kit de Retrofit LED exige une connaissance des systèmes électriques luminaires. Si vous n'êtes pas, ne tentez pas de l'installation.

Contactez un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT -Pour éviter d'endommager le câblage ou à l'abrasion, ne pas exposer le câblage aux bords de tôle ou d'autres objets pointus.

CE KIT RETROFIT EST ACCEPTE COMME UN ELEMENT D'UN LUMINAIRE OU LA PERTINENCE DE LA COMBINAISON DOIT ETRE DETERMINEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES.

CETTE LAMPE FONCTIONNE SEULEMENT AVEC DES BALLASTS ELECTRONIQUES. DE LAMPE NE FONCTIONNE PAS LORSQUE LE LUMINAIRE EST ACTIVE, RETIREZ LA LAMPE DU LUMINAIRE ET CONTACT FABRICANT OU ELECTRICIEN QUALIFIE.

Ne pas faire ou modifier les trous ouverts dans un boîtier de câblage ou les composants électriques lors de l'installation du kit. Les installateurs ne doivent pas débrancher les fils existants de terminaux de support de lampe pour faire de nouvelles connexions aux terminaux de douille. Au lieu de cela les installateurs doivent couper les câblages de douille existante et faire de nouvelles connexions électriques en utilisant des connecteurs applicables.

4. Information de sécurité :

- (1) Vérifiez la lampe avant l'installation, si il y a des dommages causés au cours du transport, ne pas installer.
- (2) L'entretien doit être effectué par personnel technique.
- (3) Ne pas regarder à la source de lumière pendant une longue période.
- (4) Ne pas placer d'objets sur la lampe.
- (5) Gardez la lampe loin des flammes ou des objets à haute température.
- (6) Seulement pour utilisation intérieure.
- (7) Remplacez seulement avec le même type de tube de LED ! Risque de choc électrique !

5. Notes de maintenance:

- (1) Coupez alimentation de lampe électrique avant l'entretien.
- (2) Nettoyez la lampe avec un chiffon sec.
- (3) Ne pas nettoyer la lampe avec des produits chimiques corrosifs.
- (4) PAS POUR ECLAIRAGE DE SECURITE

Ce rapport couvre montage en surface type IC ou montage encastré non-IC. Luminaires fluorescents qui utilisent deux lampes maximales. Les dimensions minimales du compartiment de la lampe sont tabulées ci-dessous.

LAMP MODÈLE	DIMENSIONS MINIMALES DU COMPARTIMENT DE LA LAMPE (Diamètre x La Taille) [mm]
LED9W4PH/827DR-G6	185x125
LED9W4PH/830DR-G6	
LED9W4PH/835DR-G6	
LED9W4PH/840DR-G6	

Ce produit peut provoquer des interférences avec appareils de radio et ne doit pas être installé à proximité d'équipements de communication de sécurité maritime ou tout autre équipement de navigation ou de communication critique opérant entre 0.45-30MHz.

TESTÉ AVEC LE BALLAST CI-DESSOUS. VOIR LES INSTRUCTIONS OU SITE WEB POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ DE BALLAST.

LAMP MODÈLE	HALCO	SUNPARK
LED9W4PH/827DR-G6	EP2CF26PS/MV/DC/K	U-226PS-W
LED9W4PH/830DR-G6		
LED9W4PH/835DR-G6		
LED9W4PH/840DR-G6		

watch > like > follow



selection. solutions. simplicity. eiko.com

23220 W. 84th St, Shawnee, KS 66227 · (P) 1.800.852.2217 (F) 1.800.492.8975

Canada: 81 King St, Barrie, ON L4N 6B5 · (P) 1.888.410.8151 (F) 1.888.705.1335

Nombre del producto: **Serie de Tubo LED PL - 9W**

Módulo del producto: **LED9W4PH/827DR-G6 , LED9W4PH/830DR-G6**

LED9W4PH/835DR-G6 , LED9W4PH/840DR-G6

Voltaje de entrada: Determinado por el balasto fluorescente

1. Características del producto:

Certificado UL

Repuesto de funcionamiento inmediato

Compatible con arranque instantáneo electrónico, arranque programado y balastos de arranque rápido, por favor visite Eiko.com a ver completa información de compatibilidad.

2. Precauciones de seguridad:

Por favor, cumpla con estas instrucciones y notas para asegurarse de que el producto funcione de manera segura.


1) ADVERTENCIA: Riesgo de choque eléctrico. Desconecte la energía eléctrica antes de la instalación.

2) Lámpara LED PL para uso sólo en los productos descritos e instalados de acuerdo con las especificaciones del producto. Lámpara LED PL para ser operado con balastos electrónicos fluorescentes.


3) ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO. USE SÓLO EN REMPLAZO DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES ESPECÍFICADAS EN LA ETIQUETA. RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. IDEAL PARA LOCACIONES HÚMEDAS.

4) NO INSTALAR ESTE LÁMPARA EN UNA LUMINARIA PRE-HEAT.

Luminaria retrofit con 1 lámpara




Luminaria retrofit con 2 lámparas




3. Instrucciones de instalación

1) Apague la energía eléctrica.




2) Remueva lentes o difusor (si es aplicable).

3) Remueva la lámpara fluorescente de la luminaria.




4) Conecte la lámpara LED a la luminaria e inserte los pines en el portalámparas de la luminaria.



5) Rote la lámpara LED hasta que se ajuste en su lugar. Asegúrese de que el frente de la lámpara LED esté alejado de la parte posterior de la luminaria.

Nota: Instale una lámpara de repuesto LED PL por cada lámpara fluorescente removida.



6) Coloque lentes o difusor en su lugar (si es aplicable).

7) Encienda la energía eléctrica.



PRECAUCIÓN. RIESGO DE INCENDIO. SI LA LÁMPARA O LA LUMINARIA MUESTRA UN FUNCIONAMIENTO INDESEABLE (ZUMBIDO, PARPADEO, ETC), APAGUELA DE INMEDIATO, REMUEVA LA LÁMPARA DE LA LUMINARIA Y CONTACTE AL FABRICANTE.

ADVERTENCIA - Riesgo de incendio o choque eléctrico. Instale este kit sólo en luminarias que tengan las características y dimensiones de construcción mostradas en las fotografías y/o dibujos y donde la tasa de entrada del kit retrofit no exceda la tasa de entrada de la luminaria.

ADVERTENCIA - Riesgo de incendio o choque eléctrico. La instalación del kit retrofit LED requiere conocimiento del sistema eléctrico de las luminarias. Si no tiene estos conocimientos, no intente la instalación. Contacte a un electricista cualificado.

ADVERTENCIA - para prevenir daños en el cableado o de abrasión, no exponga el cableado a bordes de metal u objetos cortopunzantes.

ESTE KIT RETROFIT ES ACEPTADO COMO UN COMPONENTE DE UNA LUMINARIA CUYA IDONEIDAD DE COMBINACIÓN DEBERÁ SER DETERMINADA POR AUTORIDADES CON JURISDICCIÓN. ESTA LÁMPARA SÓLO FUNCIONA CON BALASTOS ELÉTRICOS. SI LA LÁMPARA NO ILUMINA AL ENCENDERE, REMUEVALA DE LA LUMINARIA Y CONTACTE EL FABRICANTE O A UN ELECTRICISTA CUALIFICADO.

No haga o altere ningún agujero en la caja de cableado o los componentes eléctricos durante la instalación del kit. La persona encargada de la instalación no debe desconectar los cables existentes de las terminales del portalámparas para hacer nuevas conexiones. En vez de esto, debe cortar los cables existentes del portalámparas y hacer una conexión nueva empleando los conectores aplicables.

4. Información de seguridad:

- (1) Revise la lámpara antes de la instalación, si tiene algún daño causado en el transporte, no la instale.
- (2) El mantenimiento sólo debe ser realizado por personal técnico.
- (3) No mire la fuente de luz por mucho tiempo sin protección.
- (4) No coloque objetos sobre la lámpara.
- (5) Mantenga la lámpara lejos de llamas u objetos con altas temperaturas.
- (6) Sólo para uso en interiores.
- (7) Sólo remplace con el mismo tipo de lámpara LED! ¡Riesgo de choque eléctrico!

5. Notas de mantenimiento:

- (1) Desconecte la lámpara del suministro de energía antes de la instalación.
- (2) Limpie la luminaria con un paño seco.
- (3) No limpie la lámpara con químicos corrosivos.
- (4) NO PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA.

Las unidades cubiertas por este reporte tienen el propósito de mejorar la superficie de montaje. Montaje de luminarias descendentes tipo IC y no IC. Las luminarias fluorescentes enumeradas que usen un máximo de dos lámparas. Las dimensiones del compartimento de la lámpara se estipulan a continuación:

MÓDELO DE LÁMPARA	DIMENSIONES MÍNIMAS DE COMPARTIMENTO DE LÁMPARA (Diámetro x altura) (mm)
LED9W4PH/827DR-G6	185x125
LED9W4PH/830DR-G6	
LED9W4PH/835DR-G6	
LED9W4PH/840DR-G6	

Este producto puede causar interferencia a la radio y no debe ser instalado cerca de equipo de comunicaciones de seguridad marítima u otro equipo importante comunicación o navegación que opera entre 0.45-30MHz.

PROBADAS CON LOS SIGUIENTES BALASTOS. VEA LAS INSTRUCCIONES O LA PÁGINA WEB PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA COMPATIBILIDAD DEL BALASTO.

MÓDELO DE LÁMPARA	HALCO	SUNPARK
LED9W4PH/827DR-G6	EP2CF26PS/MV/DC/K	U-226PS-W
LED9W4PH/830DR-G6		
LED9W4PH/835DR-G6		
LED9W4PH/840DR-G6		

watch > like > follow



selection. solutions. simplicity. eiko.com

23220 W. 84th St, Shawnee, KS 66227 · (P) 1.800.852.2217 (F) 1.800.492.8975

Canada: 81 King St, Barrie, ON L4N 6B5 · (P) 1.888.410.8151 (F) 1.888.705.1335